

Mire figyeljünk **BacNet** modul rendelése esetén.

Mint korábbi [Hírlevelünk](#)ből értesültek a kollégák BacNet modul rendelhető MULTICAL® 601/602/801 fűtési/hűtési hőfogyasztásmérőkhöz.

BacNet modul rendelése esetén –mint az a [honlapunkon található modulleírásból](#) is kiderül – az adat telegramban a támogatott energia mértékegységek a kWh és a MWh. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a számítógység GJ-os kijelzésének rendelése esetén a felügyeleti rendszer felé a mért érték a mértékegység nélkül kerül továbbításra.

Figyelem! A fent leírtak nem befolyásolják a mért érték és a tizedes továbbítását.

Fentiek alapján javasoljuk, hogy BacNet modul használata esetén a számítógység energia kijelzését MWh-ban vagy kWh-ban rendeljék.



2015/01/23